

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 8(342)258-40-02

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу,
Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

617473, Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодёжная, 44, тел. 8-(342)-258-40-01 доб. 313 E mail: 13_ond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 113 / 1 / 1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шадейская средняя общеобразо-
вательная школа» (ОГРН 1025901887791; ИНН: 5940301334)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниц
ипальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Пермскому краю подполковника внутренней службы Стукова Дмит
рия Сергеевича

(наименование органа ГПН)

№ 113 от "02" августа 20 18 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период:

"13" сентября 20 18 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 час
"01" октября 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому го
родскому округу, Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ
МЧС России по Пермскому краю лейтенантом внутренней службы Онохиным Владимиром Вла
димировичем, проведена внеплановая проверка в отношении Муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения «Шадейская средняя общеобразовательная школа», зарегистиро
ванного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. Шадейка, ул. Советская, 8, осуществля
ющего свою деятельность по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. Шадейка, ул. Совет
ская, 8

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Директором МБОУ «Шадейская средняя общеобразовательная школа» Коробейнико
вой Светланой Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1 Этаж				
1.	В лестничной клетке размещено оборудование (отопительная батарея), выступающее из плоскости стены на высоте менее 2,2 м от площадки лестницы (фактически высота составляет 0,18 м) (измерения проводились рулеткой металлической UM5M ONI-MATIC «Fisco» КТ 2» № 00443, свидетельство о проверке № 14/10503 от 01.03.2018г)	п. 6.32* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.07.2019 г.	
2.	В лестничной клетке размещено оборудование (отопительная батарея), выступающее из плоскости стены на высоте менее 2,2 м от площадки лестницы (фактически высота составляет 0,21 м) (измерения проводились рулеткой металлической UM5M ONI-MATIC «Fisco» КТ 2» № 00443, свидетельство о проверке № 14/10503 от 01.03.2018г)	п. 6.32* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.07.2019 г.	
3.	Ширина эвакуационных выходов из лестничной клетки наружу менее 1,2 м (фактически ширина составляет 0,7 м) (измерения проводились рулеткой металлической UM5M ONI-MATIC «Fisco» КТ 2» № 00443, свидетельство о проверке № 14/10503 от 01.03.2018г)	п. 6.16* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5, п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.07.2019 г.	

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Подвал				
1.	Ширина эвакуационных выходов из подвала наружу менее 0,8 м (фактически ширина составляет 0,7 м) (измерения проводились рулеткой металлической UM5M ONI-MATIC «Fisco» КТ 2» № 00443, свидетельство о проверке № 14/10503 от 01.03.2018г)	п. 6.16* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.07.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 13 ОНПР УНПР ГУ МЧС России

по Пермскому краю Онохин В.В

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» октября 2018 г



Онохин В.В.

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]

(подпись)

«01» октября 2018 г.

директор, Керебенников С.В. [Handwritten signature]

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия:

МЧС России 8(495) 449-99-99;
ЦРЦ МЧС России 8 (499) 449-89-89;
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)258-40-02;